

**De:**

Microclima | Rosario  
Rosario, Santa Fe - Arg.  
3413447851

número de Presupuesto	P-304
fecha de Presupuesto	18 enero, 2023
<b>Total</b>	<b>\$159,758.00</b>

**Para:**

Trinidad perrens Dni 37800388  
Central argentino 104 (enfrente a rotonda  
qualberto venesia ) piso 11 C

Hrs/Cantidad	Servicio	Tarifa/Precio	Ajuste	Sub Total
1	Revisión Aire acondicionado Carrier 42hfa Se reviso aire acondicionado Carrier y al revisar la plaqueta electrónica la encontramos quemada . También revisamos el motocompresor y lo encontramos a masa ( quemado ) Valor del motocompresor \$66.758 Plaqueta electrónica \$12.000 Gas refrigerante \$15.000 Mano de obra \$66.000 * Se recomienda por el valor excesivo del costo de materiales y mano de obra no hacer la reparación.	\$159,758.00	0.00%	\$159,758.00

Sub Total	\$159,758.00
IVA	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$159,758.00</b>

Técnicos: Juan Manuel Ruiz - Matricula N° 19323 | Marcos David Rojas  
Cámara Argentina de Calefacción, Aire Acondicionado y Ventilación