

De:

Microclima | Rosario

Rosario, Santa Fe - Arg.

3413447851

número de Presupuesto	P-304
fecha de Presupuesto	18 enero, 2023
Total	\$159,758.00

Para:

Trinidad perrens Dni 37800388

Central argentino 104 (enfrente a rotonda

gualberto venesia) piso 11 C

Hrs/Cantidad	Servicio	Tarifa/Precio	Ajuste	Sub Total
1	Revisión Aire acondicionado Carrier 42hfa Se reviso aire acondicionado Carrier y al revisar la plaqueta electrónica la encontramos quemada . También revisamos el motocompresor y lo encontramos a masa (quemado) Valor del motocompresor \$66.758 Plaqueta electrónica \$12.000 Gas refrigerante \$15.000 Mano de obra \$66.000 * Se recomienda por el valor excesivo del costo de materiales y mano de obra no hacer la reparación.	\$159,758.00	0.00%	\$159,758.00

Sub Total	\$159,758.00
IVA	\$0.00
Total	\$159,758.00

Técnicos: Juan Manuel Ruiz - Matricula N° 19323 | Marcos David Rojas
Cámara Argentina de Calefacción, Aire Acondicionado y Ventilación