

De:

Microclima | Rosario

Rosario, Santa Fe - Arg.

3413447851

número de Presupuesto	P-372
fecha de Presupuesto	5 agosto, 2024
Total	\$563,720.00

Para:

Gonzalo Aguirre

Belgrano 783 Villa Amelia

gonzaaguirre7060@gmail.com

Hrs/Cantidad	Servicio	Tarifa/Precio	Ajuste	Sub Total
1	Reemplazo de compresor AA 3000 Noblex Se reviso A acondicionado 3000 fg y se detecto moto compresor quemado eléctricamente. Las causas fueron por descarga aadmosfericas.	\$0.00	0%	\$0.00
1	Reemplazo de compresor 3000 fg R410a Valor del presupuesto con materiales y mano de obra. Materiales: Compresor R410a \$253.860 2 Lata gas refrigerante R410a \$ 56000 Total Mt : \$259.460 Mano de obra se cobra lo mismo que vale el compresor. \$ 253.860	\$563,720.00	0.00%	\$563,720.00

Sub Total	\$563,720.00
IVA	\$0.00
Total	\$563,720.00

Técnicos: Juan Manuel Ruiz - Matricula N° 19323
Cámara Argentina de Calefacción, Aire Acondicionado y Ventilación