

De:

Microclima | Rosario

Rosario, Santa Fe - Arg.

3413447851

número de Presupuesto	P-424
fecha de Presupuesto	20 diciembre, 2025
Total	\$840,630.00

Para:

Magalí Besson DNI 25453648

San Luis 475 Rosario santa fe

magalibesson@gmail.com

Hrs/Cantidad	Servicio	Tarifa/Precio	Ajuste	Sub Total
1	Revision AA 3000 fg Se reviso Aire Acondiondo 3000 fg marca LG ts-c126y r22 y se constató que el aire estaba quemado su motor y componentes.	\$0.00	0%	\$0.00
1	Causas Las causas fueron por descarga adfosferica (caída de rayo)	\$0.00	0%	\$0.00
1	Materiales y mano de obra Motor ph 215 Lata gas refrigerante R22 Capacitor 35 mf Varilla para soldar Cables y borneras	\$420,315.00	0%	\$420,315.00
1	Mano de obra La mano de obra se cobra lo mismo que cuestan los materiales	\$420,315.00	0%	\$420,315.00
1	Recomendación Por su valor de la reparación no se recomienda reparar.	\$0.00	0.00%	\$0.00

Sub Total	\$840,630.00
IVA	\$0.00
Total	\$840,630.00

Técnicos: Juan Manuel Ruiz - Matricula N° 19323
Cámara Argentina de Calefacción, Aire Acondicionado y Ventilación

Gracias por confiar en www.microclimariosario.com.ar