

**De:**

Microclima | Rosario

Rosario, Santa Fe - Arg.

3413447851

número de Presupuesto	P-399
fecha de Presupuesto	24 febrero, 2025
<b>Total</b>	<b>\$250,000.00</b>

**Para:**

THIRD TIME cuit 30-70791712-8

velez sarsfield 2310 martinez bs as

altorosario@tucciweb.com

Hrs/Cantidad	Servicio	Tarifa/Precio	Ajuste	Sub Total
1	<p>Revision de equipo</p> <p>se encontró equipo muy tapado su serpentina evaporadora ,con sus filtros también en muy mal estado y falta de mantenimiento.</p> <p>tambien debido a la falta de mantenimiento su bandeja de desagüe esta totalmente tapado en tierra y barro.</p> <p>se recomienda un hibrolavado con desengrasante. para su mejor funcionamiento.</p>	\$0.00	0%	\$0.00
1	<p>costo del trabajo a realizar</p> <p>se cotiza su mantenimiento con materiales y mano de obra \$ 250.000</p>	\$250,000.00	0.00%	\$250,000.00

Sub Total	\$250,000.00
IVA	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$250,000.00</b>

Técnicos: Juan Manuel Ruiz - Matricula N° 19323  
 Cámara Argentina de Calefacción, Aire Acondicionado y Ventilación