

De:

Microclima | Rosario

Rosario, Santa Fe - Arg.

3413447851

número de Presupuesto	P-399
fecha de Presupuesto	24 febrero, 2025
Total	\$250,000.00

Para:

THIRD TIME cuit 30-70791712-8

velez sarsfield 2310 martinez bs as

altorosario@tucciweb.com

Hrs/Cantidad	Servicio	Tarifa/Precio	Ajuste	Sub Total
1	Revision de equipo se encontró equipo muy tapado su serpentina evaporadora ,con sus filtros también en muy mal estado y falta de mantenimiento. tambien debido a la falta de mantenimiento su bandeja de desagüe esta totalmente tapado en tierra y barro. se recomienda un hibrolavado con desengrasante. para su mejor funcionamiento.	\$0.00	0%	\$0.00
1	costo del trabajo a realizar se cotiza su mantenimiento con materiales y mano de obra \$ 250.000	\$250,000.00	0.00%	\$250,000.00

Sub Total	\$250,000.00
IVA	\$0.00
Total	\$250,000.00

Técnicos: Juan Manuel Ruiz - Matricula N° 19323
Cámara Argentina de Calefacción, Aire Acondicionado y Ventilación