

De:

Microclima | Rosario
Rosario, Santa Fe - Arg.
3413447851

número de Presupuesto	P-407
fecha de Presupuesto	28 mayo, 2025
Total	\$700,000.00

Para:

Gonzalo Espíndola
loteo Kentucky - lote 220
tecnica@grupo1desarrollos.com

Hrs/Cantidad	Servicio	Tarifa/Precio	Ajuste	Sub Total
1	Revisión de equipo * 10 evaporadoras interiores necesitan mantenimiento con hidrolavado para su mejor funcionamiento. * se presupuesta \$50.000 c/u con hidrolavado en el lugar sin desinstalar.	\$500,000.00	0%	\$500,000.00
1	equipos con falta de gas refrigerante * se encontraron 2 equipos de aires con faltante de gas refrigerante. * el costo de la recarga de gas es de \$70.000 c/u con el gas y mano de obra.	\$140,000.00	0%	\$140,000.00
1	Equipo no arranca. * se encontro equipo que no arranca su compresor, se reviso y su capacitor esta desvalorizado y necesita ser cambiado para ver si arranca. * costo del cambio de capacitor con materiales y mano de obra \$60.000	\$60,000.00	0.00%	\$60,000.00

Sub Total	\$700,000.00
IVA	\$0.00
Total	\$700,000.00

Técnicos: Juan Manuel Ruiz - Matricula N° 19323
Cámara Argentina de Calefacción, Aire Acondicionado y Ventilación