

**De:**

Microclima | Rosario

Rosario, Santa Fe - Arg.

3413447851

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| número de Presupuesto | P-248              |
| fecha de Presupuesto  | 28 marzo, 2022     |
| <b>Total</b>          | <b>\$30,000.00</b> |

**Para:**

Di Franco Liliana Beatriz Cuil 27-14704032-1

Alsina 440 - Rosario (2000)

| Hrs/Cantidad | Servicio                                                                                                                                                                                                                                                  | Tarifa/Precio | Ajuste | Sub Total   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------------|
| 1            | Reparacion A/A TOP HOUSE THSC45CI<br>Se comprobo en domicilio Aire<br>Acondicionado de 4500fg con plaqueta de control quemada, capacitores reventados y terminales de compresor derretidos debido a DESCARGA ATMOSFERICA.<br>Valor mano de obra: \$14.000 | \$14,000.00   | 0%     | \$14,000.00 |
| 1            | Reparacion A/A TOP HOUSE THSC45CI<br>Materiales:<br>Placa universal por pulso: \$9100<br>Protector termico compresor: \$1060<br>Capacitor de arranque compresor: \$1800<br>Capacitor de ventilador: \$ 540<br>Cable y terminales: \$3.500                 | \$16,000.00   | 0.00%  | \$16,000.00 |

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Sub Total    | \$30,000.00        |
| IVA          | \$0.00             |
| <b>Total</b> | <b>\$30,000.00</b> |

Técnicos: Juan Manuel Ruiz - Matricula N° 19323 | Marcos David Rojas  
Cámara Argentina de Calefacción, Aire Acondicionado y Ventilación