

**De:**

Microclima | Rosario  
Rosario, Santa Fe - Arg.  
3413447851

número de Presupuesto	P-373
fecha de Presupuesto	8 agosto, 2024
<b>Total</b>	<b>\$844,136.00</b>

**Para:**

Diego Quintana dni 21686343  
felipe more 1993  
dieguinavegador@gmail.com

Hrs/Cantidad	Servicio	Tarifa/Precio	Ajuste	Sub Total
1	reparacion aire acondicionado samsung 6000 fg mod aq24 fan Se reviso A acondicionado samsung 6000 fg y se detecto compresor quemado e instalacion electrica del mismo quemado.	\$0.00	0%	\$0.00
1	<b>CAUSAS DEL DAÑO</b> Las causas del compresor y partes electricas quemadas fueron causadas por una descarga admosfericas.	\$0.00	0%	\$0.00
1	<b>PRESUPUESTO MATERIALES</b> *COMPRESOR R22 6000 FG \$330.270 *2 KG LATA DE GAS REFRIGERANTE \$91.798 *REPARACION Y CAMBIO DE CABLES *varillas para soldar *agente de limpieza de cañeria TOTAL : \$422.068	\$422,068.00	0%	\$422,068.00
1	<b>MANO DE OBRA</b> precio de la mano de obra completa se cobra el mismo valor que los materiales. total: \$422.068	\$422,068.00	0.00%	\$422,068.00

Sub Total	\$844,136.00
IVA	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$844,136.00</b>

Técnicos: Juan Manuel Ruiz - Matricula N° 19323

Gracias por confiar en [www.microclimariosario.com.ar](http://www.microclimariosario.com.ar)

