Presupuesto

De:
Microclima | Rosario
Rosario, Santa Fe - Arg.
3413447851

número de Presupuesto	P-398
fecha de Presupuesto	14 febrero, 2025
Total	**$478,150.00**

Para:
Rebeca Veron Alen DNI 37334659
Mendoza 4751 5A
rebecaveronalen@gmail.com

Hrs/Cantidad	Servicio	Tarifa/Precio	Ajuste	Sub Total
1	Revision de equipo se reviso equipo de aire acondicionado marca Marshall modelo mti-csh- 090amr y se determino que el motocompresor estaba quemado.	$0.00	0%	$0.00
1	causas las causas fueron por descarga admosferica	$0.00	0%	$0.00
1	materiales para su reparacion motocompesor rotativo GMCC r410 2300 fg $180.000 capacitor 25 mf $6.800 capacitor 2.5 mf $ 3.475 agente de limpieza $9.590 lata de gas r410 x 650g $39.210	$239,075.00	0%	$239,075.00
1	mano de obra el costo de mano de obra se cobra lo mismo que los materiales	$239,075.00	0%	$239,075.00
1	recomendacion debido al costo de los materiales y su mano de obra ,no se recomienda la reparación	$0.00	0.00%	$0.00

Sub Total	$478,150.00
IVA	$0.00
Total	**$478,150.00**

Técnicos: Juan Manuel Ruiz - Matricula N° 19323

Gracias por confiar en www.microclimarosario.com.ar