

De:

Microclima | Rosario

Rosario, Santa Fe - Arg.

3413447851

número de Presupuesto	P-398
fecha de Presupuesto	14 febrero, 2025
Total	\$478,150.00

Para:

Rebeca Veron Alen DNI 37334659

Mendoza 4751 5A

rebecaveronalen@gmail.com

Hrs/Cantidad	Servicio	Tarifa/Precio	Ajuste	Sub Total
1	Revision de equipo se reviso equipo de aire acondicionado marca Marshall modelo mti-csh- 090amr y se determino que el motocompresor estaba quemado.	\$0.00	0%	\$0.00
1	causas las causas fueron por descarga admosferica	\$0.00	0%	\$0.00
1	materiales para su reparacion motocompesor rotativo GMCC r410 2300 fg \$180.000 capacitor 25 mf \$6.800 capacitor 2.5 mf \$ 3.475 agente de limpieza \$9.590 lata de gas r410 x 650g \$39.210	\$239,075.00	0%	\$239,075.00
1	mano de obra el costo de mano de obra se cobra lo mismo que los materiales	\$239,075.00	0%	\$239,075.00
1	recomendacion debido al costo de los materiales y su mano de obra ,no se recomienda la reparaci3n	\$0.00	0.00%	\$0.00

Sub Total	\$478,150.00
IVA	\$0.00
Total	\$478,150.00

Técnicos: Juan Manuel Ruiz - Matricula N° 19323

Gracias por confiar en www.microclimariosario.com.ar

Cámara Argentina de Calefacción, Aire Acondicionado y Ventilación
