

De:

Microclima | Rosario
Rosario, Santa Fe - Arg.
3413447851

| | |
|-----------------------|---------------------|
| número de Presupuesto | P-398 |
| fecha de Presupuesto | 14 febrero, 2025 |
| Total | \$478,150.00 |

Para:

Rebeca Veron Alen DNI 37334659
Mendoza 4751 5A
rebecaveronalen@gmail.com

| Hrs/Cantidad | Servicio | Tarifa/Precio | Ajuste | Sub Total |
|--------------|--|---------------|--------|--------------|
| 1 | Revisión de equipo se revisó equipo de aire acondicionado marca Marshall modelo mti-csh- 090amr y se determinó que el motorcompresor estaba quemado. | \$0.00 | 0% | \$0.00 |
| 1 | causas las causas fueron por descarga atmosférica | \$0.00 | 0% | \$0.00 |
| 1 | materiales para su reparación motorcompresor rotativo GMCC r410 2300 fg \$180.000 capacitor 25 mf \$6.800 capacitor 2.5 mf \$ 3.475 agente de limpieza \$9.590 lata de gas r410 x 650g \$39.210 | \$239,075.00 | 0% | \$239,075.00 |
| 1 | mano de obra el costo de mano de obra se cobra lo mismo que los materiales | \$239,075.00 | 0% | \$239,075.00 |
| 1 | recomendación debido al costo de los materiales y su mano de obra, no se recomienda la reparación | \$0.00 | 0.00% | \$0.00 |

| | |
|--------------|---------------------|
| Sub Total | \$478,150.00 |
| IVA | \$0.00 |
| Total | \$478,150.00 |

Técnicos: Juan Manuel Ruiz - Matricula N° 19323

Gracias por confiar en www.microclimariosario.com.ar

