

De:

Microclima | Rosario

Rosario, Santa Fe - Arg.

3413447851

número de Presupuesto	P-401
fecha de Presupuesto	26 febrero, 2025
Total	\$696,736.80

Para:

Perrucio Maximiliano Jorge

La Carolina , alvear

Hrs/Cantidad	Servicio	Tarifa/Precio	Ajuste	Sub Total
1	REVISION DE BATEA DE CARNE se reviso unidad condensadora (equipo de frio) de 1 HP de batea, y se determino que el motor estaba a masa, dos de las bobinas están quemadas.	\$0.00	0%	\$0.00
1	CAUSAS DEL DAÑO las causas del daño fueron por descarga atmosférica.	\$0.00	0%	\$0.00
1	PRESUPUESTO MATERIALES * 2 latas de gas r22 x 1 kg * 1 cupla 3/8 * 1 valvula de servicio 1/4 * 2 varillas para soldar * 1 filtro danfoss 3/8 flare} * 1 motocompresor danfoss mx21tba 1 hp	\$348,368.40	0%	\$348,368.40
1	MANO DE OBRA el costo de la mano de obra es el mismo valor que los materiales .	\$348,368.40	0.00%	\$348,368.40

Sub Total	\$696,736.80
IVA	\$0.00
Total	\$696,736.80

Técnicos: Juan Manuel Ruiz - Matricula N° 19323
Cámara Argentina de Calefacción, Aire Acondicionado y Ventilación