

De:

Microclima | Rosario

Rosario, Santa Fe - Arg.

3413447851

número de Presupuesto	P-423
fecha de Presupuesto	20 diciembre, 2025
Total	\$828,800.00

Para:

Walter angel Pereyra DNI 31457654

Ruta 18. Km 11,5 lote 12 Villa Amelia

w.pereyra@hotmail.com

Hrs/Cantidad	Servicio	Tarifa/Precio	Ajuste	Sub Total
1	Revisión AA 6000 fg Se reviso AA 6000 fg marca Kelvinator y se determinó , motor quemado.	\$0.00	0%	\$0.00
1	Causas Las causas fueron por descarga adfosferica (caída de rayo)	\$0.00	0%	\$0.00
1	Materiales y mano de obra para su reparación Motor pa241 r410 . Cap 55 mf Gas refrigerante r410 Varilla para soldar Harris	\$414,400.00	0%	\$414,400.00
1	Mano de obra La mano de obra para su reparación se cobra lo mismo que cuestan los materiales	\$414,400.00	0.00%	\$414,400.00

Sub Total	\$828,800.00
IVA	\$0.00
Total	\$828,800.00

Técnicos: Juan Manuel Ruiz - Matricula N° 19323
Cámara Argentina de Calefacción, Aire Acondicionado y Ventilación